



- Sabiedriskie objekti
- Vīrsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Slēpts aerators
- Temperatūras kontroles rokturis
- Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis, Barošanas avots
- Lokani pievadi
- Regulējami programmatūras iestatījumi (izmantojot Bluetooth)

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	200 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	170 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

PROGRAMMATŪRAS IESTĀTĪJUMI

Skalošanas periods	3 s (1-20 s)
Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONIKA

Elektrobarošana	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

NOTEIKUMI



EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55 / transformer IP 20

APSTIPRINĀJUMU VEIDI


STF Serifikāts	EUFI29-21002459-TH1
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,90



REZERVES DAĻAS



SP6335FT

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	600581V
02	Membrāna ar atbalstu Noņemts no ražošanas	199205V
02	Membrāna	1006500V
03	Soleonīda ventilis, 6 V	199206V
04	Sensors, 12 V Noņemts no ražošanas	600780V
04	Sensors, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
05	Aerators ar atslēgu, M18.5x1 Z	600961V
06	Dubļu filtrs	199257/2
07	Pretvārsts D15 Hroms	198473/2
08	Izteka, L=181	600724V
09	Temperatūras regulators	199201V
10	Plūsmas ventija blīvslēgs, 8x14.3x2	600705/10
N.I.	Ierobežotājs	601061V